



Администрация
Муниципального образования
Городского округа Ухта»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №6
общеразвивающего вида»
«Ухта» кар кытшлӧн муниципальной
юкӧнса администрация
«6 №-а челядьӧс видзанин»
школаӧдз велӧдан
муниципальной учреждение
169313, Республика Коми,
г. Ухта ул. Оплеснина, д. 19 а
тел. 8(8216) 760157, факс 8(8216) 760157
e-mail: elena.bortsova@inbox.ru
№ 01-41/03 от 11.01.2018г

Заведующий МДОУ «Детский сад №6»



Отчет

об устранении нарушений требований пожарной безопасности ОНД), трудового законодательства (ГИТ), санитарного законодательства (РПН) по предписанию № 274/1/1 от 01.12.2017 г.

№ п/п	Вид нарушения (по предписанию)	Срок устранения нарушения (по предписанию)	Лицо, ответственное за исполнение (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении
1	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе ППР РФ, нормативных документов по пожарной безопасности	04.06.2018	Заведующий Касьянова Ю.В	в стадии разработки
2	Лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объектах защиты, не прошло обучение пожарно-техническому минимуму (Кольцова Г.П.).	04.06.2018	Заведующий Касьянова Ю.В Завхоз Кольцова Г.П.	обучение прошло 25-26.12.2017
3	Не защищено помещение (согласно технического паспорта помещения №35 этаж 1) установками автоматической пожарной сигнализацией.	04.06.2018	Заведующий Касьянова Ю.В	оформлена заявка на предстоящую работу установки
4	Допускается хранение мебели и других горючих предметов в помещений бойлерной (согласно технического паспорта помещения №37 этаж 1)	04.06.2018	Заведующий Касьянова Ю.В Завхоз Кольцова Г.П	замечание устранено
5	Не установлен световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим	04.06.2018	Заведующий Касьянова Ю.В	световые оповещатели заказаны

	на лестничную клетку (согласно технического паспорта на здание детского сада из помещения №43 первого этажа)			
6	Не установлен световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим на лестничную клетку (согласно технического паспорта на здание детского сада из помещения №43 первого этажа)	04.06.2018	Заведующий Касьянова Ю.В	световые оповещатели заказаны
7	Не установлен световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим на лестничную клетку (согласно технического паспорта на здание детского сада из помещения №38 первого этажа)	04.06.2018	Заведующий Касьянова Ю.В	световые оповещатели заказаны
8	Не установлен световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом, ведущим на лестничную клетку (согласно технического паспорта на здание детского сада из помещения №16 второго этажа)	04.06.2018	Заведующий Касьянова Ю.В	световые оповещатели заказаны
9	Допускается хранение уборочного инвентаря и других материалов в тамбуре выхода группы №2 (согласно технического паспорта на здание детского сада в помещении №1 первого этажа)	04.06.2018	Заведующий Касьянова Ю.В Лучина Л.В. воспитатель Ситчихина Н.Г. воспитатель	замечание устранено

Заведующий МДОУ «Детский сад № 6 »

