

ОТЧЕТ

от 11.02.21 № 1 о выполнении плана  
устранения выявленных нарушений  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №6 общеразвивающего вида»

(наименование заказчика)

№ п/п	Запланированные мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Выполненные мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности	Наименование и реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятия	Примечание
1.	Из групповой ячейки №2 отсутствует два рассредоточенных эвакуационных выхода	не выполнено	нет	
2.	Из групповой ячейки №4 отсутствует два рассредоточенных эвакуационных выхода	не выполнено	нет	
3.	В проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, отсутствует аварийное освещение на 1 этаже.	не выполнено	нет	
4.	В проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, отсутствует аварийное освещение на 2 этаже.	не выполнено	нет	

Руководитель заказчика Касьянова Ю.В. /

