



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169300, г. Ухта, ул. Первомайская д. 20, тел., факс: 8 (8216) 75-11-45,
e-mail: ondukhta@11.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 143 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №6 общеразвивающего вида»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Новикова Антона Валерьевича от 23.12.2020 г. № 142, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «12» января 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «12» января 2021 г., с 10 ч. 00 мин. «19» января 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «19» января 2021 г., с 09 ч. 00 мин. «29» января 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «29» января 2021 г. проведена плановая выездная проверка инспектором отдела НДПР г. Ухты Ковалевской Юлией Викторовной

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку.

детского сада Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 общеразвивающего вида»

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей Касьяновой Юлией Вячеславовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Из групповой ячейки № 2 отсут-	ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерально-	01.11.2021	

	<p>ствуется два рассредоточенных эвакуационных выхода</p>	<p>го закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.6 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Ясли-сады. Нормы проектирования»; п. 4.6 СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть» п. 4.5 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>		
2.	<p>Из групповой ячейки № 4 отсутствует два рассредоточенных эвакуационных выхода</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.6 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Ясли-сады. Нормы проектирования»; п. 4.6 СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть» п. 4.5 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.11.2021	
3.	<p>В проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел., отсутствует аварийное освещение на 1 этаже.</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное</p>	01.11.2021	

		освещение»; п.7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусствен- ное освещение»		
4.	В проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел., отсутствует аварийное освещение на 2 этаже.	ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федерально-го закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.74 СНиП 23-05-95* «Ес-тественное и искусственное освещение»; п.7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусствен-ное освещение»	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДПР г. Ухты

Ковалевская Юлия Викторовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 29 » января 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

« 29 » января 20 21 г.

Заведующий Касимова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы)